

Ogłoszenie nr 2021-4306-81824

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/DST/2021 dotyczące dostawy środków trwałych tj. odciągi oparów, 2 szt.

Lista opublikowanych pytań i odpowiedzi

Liczba wyników: 1

Pytanie numer 1, data wysłania 2021-12-06

Dzień dobry,

W nawiązaniu do zapytania na „Dostawę odciągów oparów” bardzo proszę o odpowiedź na poniższe pytania:

- 1.☒ Czy odciągi muszą być dwa osobne czy może być jeden wspólny?
- 2.☒ Czy odciąg będzie usytuowany na hali czy na zewnątrz hali?
- 3.☒ Jaką długość rur trzeba naliczyć od miejsca posadowienia filtra do miejsca z którego opary mają być odciągane?
- 4.☒ Czy do odciągu ma być przewidziane ramię odciągowe przegubowe?
- 5.☒ Czy oczyszczone powietrze ma być wyrzucane poza halę czy zawracane na halę? Jaką długość rur wyrzutowych trzeba naliczyć?
- 6.☒ Z jakiego procesu będą odciągane opary?

Udzielono odpowiedzi

Szanowni Państwo, w odniesieniu do kolejno ponumerowanych pytań udzielamy następujących odpowiedzi:

- Ad 1. Konieczne jest dostarczenie dwóch odciągów.
 - Ad 2. Odciągi będą usytuowane wewnątrz hali.
 - Ad 3. Należy naliczyć 10 m rur.
 - Ad 4. Tak, ma być przewidziane.
 - Ad 5. Powietrze ma być filtrowane.
 - Ad 6. Lutowanie.
-